



Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)

Sede legale ed operativa:

72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, n. 6 - Tel. 0831/330284 - 0831/304578 - Fax 0831/306315
www.tecnoprove.it - E-mail: organismocpr@tecnoprove.it

TECNOPROVE S.R.L.
P.IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale Sociale 28000,00 EURO

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

0925 CPR Ce a n. 36/2024

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato
Livelli *Classi*

Metodo di marcatura: -----

Descrizione del prodotto: CEM IV/A (P) 42,5 N SR

fabbricato

Produttore: CAL.ME. S.p.a Produttore
Nome cognome *Qualifica*

Indirizzo: Via Caduti sul Lavoro, 9 - 88060 CATANZARO (CZ)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione CAL.ME S. p.a. Piazzale Stazione 1 56040 ORCIANO
Denominazione *Luogo*
PISANO (PI)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 197-1:2011

norma


nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 11/09/2024 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

11/09/2024



Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

0925 CPR Ce a n. 36/2024



Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)

TECNO PROVE S.R.L.
P.IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale Sociale 28000,00 EURO

Sede legale ed operativa:
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria, n. 6 - Tel. 0831/330284 - 0831/304578 - Fax 0831/306315
www.tecnoprove.it - E-mail: organismocpr@tecnoprove.it

Allegato al Certificato di costanza delle prestazioni

0925 CPR Ce a n. 36/2024

PRODOTTO: CEM IV A (P) 42.5 SR

Parametro	Livello	Classe
Resistenza a compressione		42,5 R
Resistenza ai solfati	passa	
Stabilità	passa	
Tempo di presa	passa	
Cloruri	passa	
Solfati	passa	
Pozzolanicità	passa	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico
Qualifica

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 0925-DoP-Ce n. 36/2024

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) n°305/2011 del 09/03/2011

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:
Cemento Pozzolanico EN 197-1 – CEM IV/A (P) 42,5 N - SR
2. Vedi 1. **Stabilimento Cal.Me. S.p.a. di Orciano Pisano (PI)**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, in accordo con la specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal produttore:
Preparazione di calcestruzzo, malta, malta per iniezione o altre miscele destinate alla costruzione e alla fabbricazione di prodotti da costruzione.
4. Nome, nome commerciale registrato o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del produttore come richiesto dall'Articolo 11(5):
 - **"ECOCER" CEM IV/A (P) 42,5 N - SR**
 - **Cal.Me. S.p.a. Via Stazione, 5, 56040 Orciano Pisano (PI) Italia tel 0961/902511**
5. Vedi 4
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito nel Regolamento, Allegato V del CPR:
Sistema 1+
7. Tecnoprove srl, notificato con il n° 0925, ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo sulla base di prove (compreso il campionamento), l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza, la valutazione e la verifica continue del controllo di produzione di fabbrica, e le prove di verifica di tipo dei campioni prelevati prima dell'immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il relativo certificato.
8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Costituenti e composizione del cemento comune	IV/A (P) 42,5 N - SR	EN 197-1:2011
Resistenza a compressione (normalizzata e iniziale)	42,5 N	
Pozzolanicità	Passa	
Tempo di presa	Passa	
C ₃ A nel Clinker	Passa	
Stabilità	Passa	
Contenuto di SO ₃	Passa	
Contenuto di cloruro	Passa	


10. La prestazione del prodotto identificata nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato per e per conto del produttore da:

Giuseppe Speziali Amministratore Unico

CAL.ME. S.p.A.

L'amministratore Unico
(Dr. Giuseppe Speziali)



Orciano Pisano 11/09/2024

CAL.ME. S.p.A.

Capitale sociale € 13.500.000

C.C.I.A.A. Catanzaro 70363

Trib. CZ n. 2042/1 Registro imprese

C.F. e Part. IVA n. 00295760797

Sede legale: Via Caduti sul Lavoro, 9 - 88100 Catanzaro

Web: www.calme.it - e-mail: fornitori@calme.it

Stabilimenti:

Zona ind. - S.S. 280 - Km. 16,700 - 88040 **MARCELLINARA (CZ)**

Tel. 0961.90.29.46 – 0961.90.29.06 Fax

Zona ind. S.S. 106 Jonica - Km. 9 - 74100 **TARANTO**

Tel. 099.46.21.403